Tervezett lámpatest: 109

T.Schreder TECEO
48led/14200lm/107W/NW/5121/003213

új B10/4 kzv. oszlop
1,5m-es lámpakarral
LED fényforrású lámpatesttel
8,0m fénypontmagassággal

2x16mm² NFA2X szigetelt légvezeték
l=21m

meglévő lámpakar és
lámpatest bontása

meglévő B10/4 oszlopra
1,5m-es lámpakar
LED fényforrású lámpatesttel
9,0m fénypontmagassággal

L11

L12

4.00

38 - Tarcal-Nyíregyháza másodrendű főút

Balassa Iván utca

Balassa Iván utca

Balassa Iván utca

79 78 77 76 75 74 73 72 71 (77) 1366

árok árok (b) árok árok árok árok

víz víz szvíz szvíz szvíz

ab. db.

Üzemi feszültség:
400/230V 50Hz

Érintésvédelem:
TN-S(nullázás)

38. sz. úttest keresztezése
0km+4173m közelében
(nézetrajz)



Jelmagyarázat

- tervezett villamos nyomvonal (levegőben,földben)
- tervezett kandeláber
- tervezett lámpatest
- tervezett földelés
- meglévő elosztóhálózati oszlop

KOZARÓCZY MÉRNÖKIRODA KFT.
Cégjegyzékszám: B-A-Z 05-09-009126
3518 Miskolc-Pereces, Csajkovszkij u. 93.
Tel/fax: (46) 402-452
E-mail: iroda@kozaroczy.hu

rajzszám:	V-1
méretarány:	M=1:500
rajzméret:	A3
tervező munkatárs:	Kozaróczy Tamás
tervező:	Pásztor Zoltán EN-V,V 05-01738
vez. tervező, ügyvezető:	Kozaróczy Kornél
építtető:	
dátum:	2017.09.11.
tőrzsszám:	1230
tervfajta:	KT
létesítmény megnevezése:	Tarcal, településen belüli forgalomcsillapító és kerékpáros létesítmények terve Balassa Iván utcai gyalogosátkelőhely villamos kiviteli tervéhez
rajz megnevezése:	villamos nyomvonalrajz