



Szabadvezetékes
(NFA2X típ. szigetelt szabadvezeték esetén)



Szabadvezetékes
(AXKA típ. szigetelt szabadvezeték esetén)



Üzemi feszültség:
400/230V 50Hz
Érintésvédelem:
TN-S(nullázás)

tervező munkálata:		rajtszám:	
Kozaróczy Tamás		V-4	
tervező:		munkatárs:	
Pásztor Zoltán		rajzlelt:	
BMJV/55/07/8		A4	
vez. tervező, építész:		rajz megnevezése:	
Kozaróczy Kornél		villamos érintésvédelmi rajz	
éplítető:		terv/ajlat:	
KT			
dátum:		létesítmény megnevezése:	
2017.09.11.		Tarcal, településen belüli forgalomcsillapító és kerékpáros létesítmények terve villamos kivitelei tervéhez	
Kozaróczy Tamás			
Cégjegyzékszám: B-A-Z 05-09-009126			
3518 Miskolc-Pereces, Csajkovszkij u. 93.			
Tel/fax: (46) 402-452			
E-mail: iroda@kozaroczy.hu			